

令和4年2月18日

各町内会長様
各自主防災会長様

広島市東消防署
署長 荒木 信治

令和4年春季全国火災予防運動の実施について（お願い）

雨水の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素から、消防防災行政及び火災予防思想の普及等に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和4年3月1日（火）から3月7日（月）までの7日間、春季全国火災予防運動が展開されます。

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

つきましては、この運動が有意義なものとなるよう、各種行事に積極的に参加していただきますとともに、別添チラシについて広く周知していただき、防火意識の高揚を図り火災予防に万全を期するよう、格段の御協力をお願い申し上げます。

担当：予防課予防係 三宅・高橋
電話番号：082-263-8401



ビル火災の恐ろしさ

令和3年12月17日に大阪市北区のビルで死傷者28名を出す凄惨な火災が発生しました。
大阪市北区で火災が発生したビルは、消防法上では「特定一階段等防火対象物」に該当します。

1. 屋外階段がなく、屋内階段が1つのみ
2. 3階以上の階に不特定多数の方が利用する事業所（飲食店や物販店、診療所など）が入っている
- = 特定一階段等
防火対象物

特定一階段等防火対象物における火災時の危険性

1. 階段室に煙が侵入した場合の避難が著しく困難である。
2. 階段を使用できる場合でも、階段室内に物品が存置される等、避難が困難な場合が多い。

このようなビルは広島市消防局管内にも多数あり、決して他人事ではありません。

大阪市で起きたビル火災では、避難管理上の不備はありませんでしたが、もし避難管理上の不備があれば、被害はさらに拡大していたかもしれません。

過去にはこんな火災も・・・

過去の火災では、防火戸の閉鎖障害等といった避難管理上の不備が被害拡大の要因となった火災もあります。
下の写真のような状態になっていると、火災時の避難経路が断たれ、大変危険です！

【実際にあった火災事例】



階段室への物品存置

被害拡大！ 新宿歌舞伎町ビル火災(2001年:死者44名)

【階段を物置代わりにしていた】

- ・放置された物に道をふさがれ、避難ができなかった。
- ・階段に放置された物に次々と燃え広がり、逃げ道があったという間に有毒なガスに包まれた。



防火戸の閉鎖障害

防火戸

被害拡大！ 福岡市診療所火災(2013年:死者10名)

【防火戸が閉鎖しなかった】

- ・防火戸に閉鎖障害があり、閉鎖しなかったため、上階への煙の侵入を防げず、避難できなかった。

火災が起こった時、あなたは安全に避難できますか？

火災時に命を守るための行動

1. 「避難経路を事前に確認しておく」
2. 「火災を知らせるベルや放送が鳴ったらすぐに行動(避難)する」
3. 「火が小さければ消火器で初期消火する」
4. 「階段で避難できない時はバルコニーに避難する」
5. 「階段やバルコニー、避難器具が使用できない場合は道路側の窓がある部屋に一時避難する」

火災から命を守る行動を動画でチェック！

【京都市公式】火災から命を守る避難動画 1 総集編



消火設備の操作方法をチェック！

消火設備の操作方法を紹介します！

- 広島市公式ホームページ | 国際平和文化都市 -



火災から命を守るには、あなたの的確な行動が重要です。
もしものときの対応について、日頃から備えておきましょう。



—実施機関—

広島市消防局・広島市消防団 海田町消防団・坂町消防団・熊野町消防団・安芸太田町消防団・廿日市市消防団

—協賛団体—

広島市防火連絡協議会・広島市危険物安全協会・広島市興行場防火連絡協議会

住宅用火災警報器は、 10年を目安に交換を！




1 付けていてよかった！住宅用火災警報器

広島市消防局管内(広島市、安芸郡海田町、坂町、熊野町、安芸太田町、廿日市市吉和地区)では、平成26年から平成30年までの間で、43件の奏功事例がありました。

【事例紹介】

Aさんがベッド上で喫煙中に眠り込んでしまい、たばこが布団に落下したため火災が発生し、住宅用火災警報器が作動。
警報音に気付いた近隣住民Bさんが、Aさん宅を訪問。
そこで起こされたAさんは、水道水で初期消火をし屋外に避難した。

Bさんが警報音に気付いたため、大事には至りませんでしたが、もし住宅用火災警報器が鳴っていなかったら...と思うと、ヒヤリとさせられる事例でした。



2 電池切れしていませんか？異常があれば、交換を！

●設置場所



- ・寝室
- ・階段（2階や3階に寝室がある場合）




●点検方法

【紐を引いて点検】【ボタンを押して点検】



※異常があれば、警報音や音声でお知らせします。

●取り外し方法




左に回すだけ！

※取り付け板を外す場合は、ドライバー等の工具で簡単に外すことができます。

●「連動型」がおすすめ

「連動型」とは？

1箇所の警報器が火災を感知して警報音や音声を発した場合、他の部屋に設置した警報器も連動して警報音や音声を発する住宅用火災警報器のことです！



3 どこで買えるの??

お近くのホームセンターや家電量販店などで購入ができます。
また、取扱店等は各メーカーのホームページで確認できます。



お問い合わせ先
広島市東消防署予防課
☎ 082-263-8401

広島市消防局マスコットキャラクター
「もみみん」